

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België • tel: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Contactpersoon: RONALD COOMANS, Druk - 61186158

- Onze gegevens

 Verslag nr.: VIL/35/30562530/00/NL/000

Contractref.: /

- Uw gegevens

 Ref: MailTamara Debonnet/14.09.2017/ 28.04.2023

- Interventiegegevens

 Plaats: EURO-INDEX
 Leuvensesteenweg, 607
 1930 Zaventem
 Datum: 27/10/2017 – 08/05/2023
 Uitgevoerd door: COOMANS RONALD/VAN ACKER

 EURO-INDEX
 Leuvensesteenweg, 607
 1930 Zaventem
 België

 PROTOTYPEKEURING OVERVULBEVEILIGING MAXIMELDER - R

INDELING VAN HET VERSLAG

1. Basis van het onderzoek
2. Algemene gegevens van het product
3. Principe
4. Voorgelegde attesten
5. Uitgevoerde controles
6. Opmerkingen
7. Inbreuken

BESLUIT

Deze overvulbeveiliging voldoet aan de voorwaarden van VLAREM II hoofdstuk 5.17 en bijlage 5.17.7 d.d. 19 januari 1999, indien geplaatst en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, invoerder en rekening houdend met de opmerkingen hierna vermeld.

Volgend prototypenummer werd toegekend : 99/H031/20171101 en is geldig van 01/11/2022 tot 01/11/2027.

De erkende milieudeskundige 99/H031
R. COOMANS

Datum van afdruk: 08/05/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

 Distributie: or.
 cc.

1. Basis van het onderzoek

VLAREM II d.d. 19 januari 1999 - Hoofdstuk 5.17 en bijlage 5.17.7.

2. Algemene gegevens van het product

Type : Maximelder-R art. 16702

Constructeur : AFRISO
Lindenstraße 20
DE – 74363 Giiglingen

3. Principe

Het principe berust op de drijfbaarheid van een vlotter.
Een vlotter die drijft op de opgeslagen vloeistof doet een contact werken bij hoog niveau.

4. Voorgelegde attesten

- Beschrijving.
- Risicoanalyse.
- Installatie -en gebruiksvoorschriften met ref. : 900.000.0206 dd 07.2021.
- ISO 9001: 2015 certificaat van AFRISO-EURO-INDEX GmbH 70010777 met ref.: 12 100 14587 TMS geldig van 03/08/2022 tot 02/08/2025.
- ISO 14001: 2015 certificaat van AFRISO-EURO-INDEX GmbH 7001077 met ref.: 12 104 14587 TMS geldig van 03/08/2022 tot 02/08/2025.
- EG conformiteitsverklaring met referentie FB 27-03 dd. 29/09/2014.
- Uw schrijven (email) dd. 15/09/2017 met ref. : hernieuwing prototypekeuring certificaat.

5. Uitgevoerde controles

- Beoordeling voorgelegd dossier (installatie- en gebruiksvoorschriften, gebruikte materialen, risicoanalyse, certificaten).
- Praktische proeven.
- Wijze van periodieke keuring.
- Beoordeling van het kwaliteitsniveau bij de fabrikant, alsook de borging ervan.

6. Opmerkingen

- 6.1 De exploitant van de overvulbeveiliging dient in het bezit gesteld te worden van een door de constructeur opgesteld en ondertekend attest dat de volgende gegevens dient te bevatten :
- Prototypenummer : 99/H031/20171101.
 - Nummer prototypeverslag : 6AP/35/30562530/00/NL/000.
 - Naam + nummer van de erkende milieudeskundige (Vincotte vzw - 99/H031)
 - Verklaring dat de geleverde overvulbeveiliging gebouwd werd volgens het prototype en Vlarem II.
- Alsook van dit certificaat (integraal).
- 6.2 Enkel de overvulbeveiligingen gebouwd volgens het prototype mogen het toegekende prototypenummer dragen.
- 6.3 Indien het toestel gebruikt wordt als overvulbeveiliging moet dit op max. 98 % van de totale inhoud, vermeld op de stamplaat van de houder, ingesteld worden. In voorkomend geval dient het toestel de toevoer automatisch af te sluiten.
- 6.4 Indien het toestel gebruikt wordt als waarschuwingssysteem moet dit op max. 95 % van de totale inhoud, vermeld op de stamplaat van de houder, ingesteld worden. In voorkomend geval dient het toestel een audiovisueel alarm te geven op de vulplaats.
- Het visueel alarm mag pas doven als het niveau terug beneden de 95 % is gedaald.
- 6.5 Veranderingen ten opzichte van het prototype dienen door ons geëvalueerd te worden om het prototypenummer te kunnen behouden.
- 6.6 Het niet verlengen van de aan ons voorgelegde certificaten dient gemeld te worden aan Vincotte vzw.
- 6.7 Het A.RE.I. is onverminderd van toepassing.
- 6.8 Er mogen zich geen afsluiters tussen een eventueel gebruikte still-pipe en de houder bevinden.
- 6.9 Het toestel dient zodanig aangesloten te worden dat bij een eventuele fout (stroomuitval, kortsluiting, ...) het toestel een hoogpeilalarm geeft en zodanig dat de goede werking te allen tijde kan gecontroleerd worden.
- 6.10 De plaatsing : afstelling dient te gebeuren in aanwezigheid van een daartoe erkende instelling.
- 6.11 Enkel te gebruiken voor water, stookolie en oliewatermengels of gelijkaardig (zie handleiding).

7. Inbreuken

Geen.